

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes

CEP: 35.568-000 | Córrego Fundo – Minas Gerais

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 0552/2018.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 055/2018.


Objeto: Aquisição de equipamentos conforme proposta de emendas parlamentares da Secretaria de Saúde do Município de Córrego Fundo/MG.

Em análise do Termo de Referência e aos termos da solicitação de esclarecimento, bem como os orçamentos para balizamento de preços, esclarecemos que:

- a) Após revisão do termo de referência, foi realizada nova pesquisa de preço pelo banco de preços N.P. Capacitações Tecnológicas LTDA – CNPJ 07.797.967/0001-95.
- b) para a formação do preço médio foram realizadas cotações de preços com as seguintes empresas: a) Service Energia LTDA – ME – CNPJ: 24.951.670/0001-51 que cotou a marca Jet Power b) WR Equipamentos e máquinas LTDA - EPP – CNPJ: 14.086.351/0001-70 que cotou a marca Gera Power Brasil c) Ledu Materiais Eletrônicos LTDA - ME – CNPJ: 08.770.183/0001-36 que cotou a marca Himoinisa; d) WR Equipamentos e Maquinas LTDA – EPP – CNPJ: 14.086.351-71 que cotou a marca Gera Power Brasil; e) Multidiesel Comercio Representações e Serviços LTDA – CNPJ: 32.165367/0003-13 que cotou a marca Multidiesel; f) Sanigran LTDA – ME – CNPJ: 15.153.524/0001-90 que cotou a marca Toyoma TDMG125SE3.
- c) Conforme orçamentos pesquisados no Banco de Preços, verifica-se que os preços cotados nas marcas indicadas acima, correspondem ao valor médio de mercado de R\$ 62.445,00, atualizados na data de hoje;
- d) Com relação ao descritivo, foi realizado um comparativo dos equipamentos cotados, tendo sido verificado que a especificação abaixo é a que melhor se aplica, sendo as características comuns nos orçamentos utilizados;
- e) Para ampliação da disputa e promoção de um maior número de licitantes interessados, solicitamos que o descritivo do equipamento seja alterado para constar o descritivo abaixo que corresponde a várias marcas e modelos constantes no mercado:

Grupo gerador Cabinado Silenciado

Gerador cabinado na potência mínima de 100 KVA (regime de operação contínuo / Stand-By), nível de ruído máximo de 85 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a no mínimo 1.500 RPM, refrigerado água (Radiador), 4 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v, com AVR e partida elétrica 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h - tanque com capacidade mínima de 60 Litros acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, quadro QTA de acordo com a potência do gerador, sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base



MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO

CNPJ: 01.614.862/0001-77 | Telefax: (37) 3322-9144

Rua: Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – Mizael Bernardes

CEP: 35.568-000 | Córrego Fundo – Minas Gerais

Por tudo isso, concluímos que:

- a) Haverá necessidade de alteração do descritivo do objeto no item conforme consta na alínea “d”.
- b) Haverá necessidade de alteração do preço médio de mercado do item 08 (**Grupo gerador Cabinado Silenciado**) para R\$ 62.445,00 (sessenta e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais)

Certo de ter justificado, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais.

Córrego Fundo/MG, 30 de janeiro de 2019.


Keli Cristina Silva
Secretária Municipal de Saúde