



LEGENDA	
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DE PASSAGEM
	CENTRAL DE ALARME
	EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A-20-B-C 6kg
	EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 5-B-C - 6kg
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO DE LED

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TÉCNICAMENTE CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL;
- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014.
- A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EM FERRO MALEÁVEL CLASSE 10.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

01	JULHO/2016	Correções de incompatibilidades e detalhe do devedo de elementos estruturais;
N.º	DATA:	Correções de corrimão.
CONTROLE DE REVISÕES		DESCRIÇÃO:

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
BRASIL PÁTRIA EDUCADORA
 Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Córrego Fundo
 ENDEREÇO: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca nº493 Bairro Mizael Bernardes
 MUNICÍPIO - UF: Córrego Fundo - MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Córrego Fundo
 RESP. TÉCNICO: Mirey Aparecida da Cunha Faria CREA-MG-172951

AUTOR DO PROJETO: CAU

DLFO	CREA
	RA
	VAGA 1
	VAGA 2
	VAGA 3
	CARGA E DESCARGA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1
PROJETO DE INSTALAÇÕES

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	DESCRIÇÃO-1 DESCRIÇÃO-2 DESCRIÇÃO-3	PRIMEIRA 00/00
REVISÃO: R-01 R-02 R-03	ESCALA INDICADA DATA DE REVISÃO: 11/01/2019	PRIMEIRA 00/00
FORMATO: DESENHO		

1 PLANTA BAIXA
 ESCALA 1/75