



QUADRO RESUMO			
MAQUINA	QUADRO	BTU/h	POTÊNCIA MAX
AC1-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC2-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC3-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC4-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC5-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC6-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC7-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC8-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC9-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC10-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC11-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC12-PRÉVIBAG	QD.3	30.000	3.600 W
AC13-ORIEÇÃO	QD.3	9.000	1.400 W
AC13-SECRET	QD.3	9.000	1.400 W
AC14-PROFES	QD.3	22.000	2.800 W

LEGENDA	
	CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL SIMPLES 60 x 60 cm
	JOELHO 45
	JOELHO 90- COLUNA
	DRENO AR CONDICIONADO
	UNIDADE EVAPORADORA
	UNIDADE CONDENSADORA
	PREVISÃO UNIDADE EVAPORADORA
	PREVISÃO UNIDADE CONDENSADORA
	TOMADA ALTA A 2,20M DO PISO

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO E ÁGUAS PLUVIAIS;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118/2014;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE;
- TODAS AS CAIXAS SÃO EXISTENTES NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS;
- A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVERÁ SER EMBUTIDA NO PISO DOS PAVIMENTOS;
- DEVERÁ SER UTILIZADO OS SEGUINTE MATERIAIS:
 - GÁS: TUBO DE COBRE;
 - ELÉTRICA: ELETRODUTO DE PVC E FIOS CONFORME PROJETO;
 - DRENO: TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25 A 40MM.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da condutora nos sanitários, cor dos portões dos sanitários e altura da porta 904; Acréscimo do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escala.
01	JULHO/2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detachamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE	
PROPRIETÁRIO:	Prefeitura de Córrego Fundo
ENDEREÇO:	Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca nº493 Bairro Mízal Bernades
MUNICÍPIO:	UF: Córrego Fundo - MG
PROPRIETÁRIO:	Prefeitura de Córrego Fundo
RESP. TÉCNICO:	Misley Aparecida da Cunha Faria CREAMG-173821
AUTOR DO PROJETO:	CAU
DLFO	CREA
	RA
OBSERVAÇÕES:	

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1			
PROJETO DE INSTALAÇÕES			
COORDENAÇÃO	CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	DESCRIÇÃO-1	DESCRIÇÃO-2
		DESCRIÇÃO-3	PE-AR
REVISÃO	R-01	ESCALA	INDICADA
PROJETO	DESENHO	DATA EMISSÃO	11/01/2019
		PROVAÇÃO	00/00

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75