



Legenda	
	Interruptor 1 tecla simples - 1,10m do piso
	Interruptor 2 teclas simples c/ acion. exaustor - 1,10m do piso
	Interruptor 2 teclas simples - 1,10m do piso
	Interruptor 2 teclas (1 simples + 1 paralelo) - 1,10m do piso
	Interruptor 1 tecla paralelo - 1,10m do piso
	1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso
	2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso
	1 tecla simples & 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
	1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
	2 teclas paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso
	1 tecla simples c/ acion. exaustor & 1 tomada - 1,10m do piso
	Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso
	Tomada média 2P+T a 1,10m do piso
	Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso
	Tomada no teto
	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Caixa de passagem de embutir no piso - avariação 300x300x300mm
	Caixa de passagem de sobrer no teto - pvc 100x100x60mm
	Entrada de serviço aérea
	Ponto 3P+T a 0,30m do piso
	Iluminação de emergência - bloco autônomo de LED

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118/2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCALIZAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELETRÓDUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL;
- OS ELETRÓDUTOS APARENTES (PÁTIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da grade nos sanitários, cor dos portões dos solares e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escos.
01	JULHO/2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Córrego Fundo
 ENDEREÇO: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca nº493 Bairro Mizaol Bernardes
 MUNICÍPIO - UF: Córrego Fundo - MG

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Córrego Fundo
 RESP. TÉCNICO: Miley Aparecida da Cunha Faria CREAMG-173821

AUTOR DO PROJETO: CAU
 DLF0: CREA

SYMBOL	QUANT.	DESCRIÇÃO
	102	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERIF. TT PARA 2 LÂMPADAS T8 3200W, COM REFLETOR, REF. 2030 17M (0m, 276x1250mm)
	18	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERIF. TT PARA 2 LÂMPADAS T8 1600W, COM REFLETOR, REF. 2030 17M (0m, 276x1250mm)
	40	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERIF. TT PARA 2 LÂMPADAS T8 3200W, COM REFLETOR E ALETAS, REF. 212 108 17M (0m, 306x1234mm)
	08	LUMINÁRIA DE SOBRESOR COMPLETA PARA 2 LÂMPADAS T8 3200W, COM REFLETOR, REF. 2030 17M (0m, 276x1250mm)
	09	LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W, BOMFONTE E REATOR ELÉTRONICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (PF=0,92 e THD=10%)
	04	PROJETOR COMPLETO COM LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W, BOMFONTE E REATOR ELÉTRONICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (PF=0,92 e THD=10%), REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, IN-268mm DO PISO ACABADO.
	16	ARANDELA DE SOBRESOR COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 27W, IN-250mm DO PISO ACABADO, COM CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, BOMFONTE PARA VENTILAÇÃO, DIFUSOR DE VIDRO PARADO TEMPORÁRIO E GRADIL FRONTAL PARA PROTEÇÃO.
	01	PROJETOR COMPLETO COM LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W, BOMFONTE E REATOR ELÉTRONICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (PF=0,92 e THD=10%), REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, FRADO NO PISO.

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1

COORDENADOR	DESCRIÇÃO-1	DESCRIÇÃO-2	DESCRIÇÃO-3	PRONTO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional				00/00
REVISÃO:	ELABORAÇÃO:	INDICAÇÃO:	PRONTO:	
R-01	R-02	R-03	R-04	
DESENHO	DATA EXECUÇÃO:	11/02/2019		

1 PLANTA BAIXA
 ESCALA 1/75

AMBIENTES	EQUIPAMENTO	QTD	DESCRIÇÃO
COZINHA	REF	01	REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS (COZINHA)
COZINHA	REF	01	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 'FROSTFREE' 410L (DESPENSA)
COZINHA	REF	01	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 'FROSTFREE' 300L (LACTÁRIO)
COZINHA	REF	01	FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL 500L (DESPENSA)
COZINHA	FOG	01	FOGÃO INDUSTRIAL DE QUEIMADORES (1 DUPLOS E 3 SIMPLES) COM FORNO ACOPADO (COZINHA) *TAMANHO MAIOR
COZINHA	FOG	01	FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 QUEIMADORES COM FORNO (LACTÁRIO)
COZINHA	MIC	02	MICROONDAS 50L - LINHA BRANCA (COZINHA E LACTÁRIO)
COZINHA	EST	01	ESTERILIZADOR PARA MAMadeiras PARA MICROONDAS (LACTÁRIO)
COZINHA	LIC	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 16L (COZINHA)
COZINHA	LIC	01	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL CAPACIDADE DE 16L (COZINHA)
COZINHA	LIC	01	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL CAPACIDADE DE 4L (LACTÁRIO)
COZINHA	BAL	01	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE MÍN. 30kg (COZINHA)
COZINHA	BAL	01	BALANÇA PLATAFORMA 150 kg (TRAGEM LAVAGEM)
COZINHA	ESP	01	ESPALMADOR DE FRUTAS CITRICAS (COZINHA)
COZINHA	BAT	01	BATEDORA PLANETÁRIA 72L (COZINHA)
COZINHA	MUL	01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS (COZINHA)
COZINHA	CEN	01	CENTRÍFUGA DE FRUTAS (COZINHA)
COZINHA	MIX	01	MIXER DE ALIMENTOS (COZINHA)
COZINHA	BAL	01	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE MÍN. 30kg (COZINHA)
COZINHA	PUR	01	PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO (COZA FUNC., COZINHA, LACTÁRIO E SOLÁRIOS)
COZINHA	EXA	01	EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 QUEIMADORES (COZINHA)
LAVABEIRA	LAV	01	LAVADORA DE ROUPAS 11 kg - LINHA BRANCA
LAVABEIRA	SEC	01	SECADORA DE ROUPAS 10 kg LINHA BRANCA
LAVABEIRA	FER	02	FERRÃO ELÉTRICO
LAVABEIRA	BEB	02	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 2L (REFEITÓRIO-PÁTIO COBERTO)
LAVABEIRA	APV	01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S (SALA MULTIFUNÇÃO)
LAVABEIRA	APV	01	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S (SALA DOS PROFESSORES)
LAVABEIRA	APV	02	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S (SECRETARIA DIREÇÃO)

* ESTE EQUIPAMENTO NÃO FAZ PARTE DO RIT FINANCIADO PELO FNDE.