



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 07/10/2019 09:49:13

Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 061-2019 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

Número do Processo: 000099/2019 Modalidade: Pregão Sequencial: 000061
Data: 07/10/2019 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: PORTARIA Nº 074-2019 - PREGOEIRO
Entrega: 21/10/2019 15:30:00 Abertura: 21/10/2019 15:30:00 Proposta: 21/10/2019 15:30:00
Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSERVAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade
00001	000024314	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.	MÊS	12.0000

Especificação: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDOS CONFORME EXIGENCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SABER:

- Ar condicionado da Farmácia Municipal (Agratto, CCS12FR4-02, QOV1665, 12.000 BTU's).
- Ar condicionado da Sala de Emergência da UPA (Agratto, CCS12FR4-02, 12.000 BTU's).
- Ar condicionado da Sala de Vacina da UAPS Pe. Dionísio (Agratto, CCS12FR4-02, QOV1667, 12.000 BTU's).
- Ar condicionado da Sala de Raio X da UPA (Eletrolux, Maximus, 12.000 BTU's).
- Ar condicionado da Sala de Odontologia da UAPS Pe. Dionísio (Consul, Bem Estar 6721, Série 6421, 9.000 BTU's).
- Ar condicionado da Sala das Agentes da UAPS Pe. Dionísio (Agratto, CCS12FR4-02, 12.000 BTU's).
- Ar condicionado da Sala de Odontologia da UAPS Cristino Antônio de Faria (Consul, Bem Estar 6721, Série 6421, 9.000 BTU's).
- Ar condicionado da Sala de Vacina da UAPS Cristino Antônio de Faria (Agratto, CCS12FR4-02, 12.000 BTU's).
- Ar condicionado da Sala ACS da UAPS Cristino Antônio de Faria (Agratto, CCS12FR4-02, 12.000 BTU's).

Todos os equipamentos devem ser submetidos a manutenção preventiva uma vez por mês, estando incluso o fornecimento das peças. Todos os equipamentos serão submetidos à manutenção corretiva sempre e quando apresentar qualquer defeito, estando incluso o fornecimento das peças. Para todos os equipamentos devem ser emitidos Laudos mensal, após a manutenção preventiva.

Observações: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com emissão de Laudos em aparelhos de ar condicionados da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Corrego Fundo/MG.

ROMÁRIO JOSÉ DA COSTA
GENÉRICO