
Fw: TP 003/2023 -ESCLARECIMENTOS

CCM ENGENHARIA <ccm.engenharia@yahoo.com>

10 de abril de 2023 às 11:12

Para: "pregoescorregofundo@gmail.com" <pregoescorregofundo@gmail.com>

CCM ENGENHARIA LTDA
CNPJ 35.143.801/0001-90
RL CARMELO A MESQUITA
TEL. 37- 999-87-35-17

----- Mensagem encaminhada -----

De: CCM ENGENHARIA <ccm.engenharia@yahoo.com>**Para:** pregoescorregofundo@gmail.com <pregoescorregofundo@gmail.com>**Enviado:** segunda-feira, 10 de abril de 2023 às 11:08:16 BRT**Assunto:** TP 003/2023 -ESCLARECIMENTOS

Bom dia

Favor esclarecer os seguintes questionamentos

1. Caixa d'água suplementar a cargo do contratado, mas a mesma não é relacionada na planilha de preços e nem a capacidade da mesma.
2. Serviço de limpeza de esgoto com caminhão também não consta na planilha de preço
3. A Unidade de Saúde será fechada para execução das obras
4. A composição de preços para colocação de vidro Blindex, é de vidro 10mm, e no memorial descritivo consta vidro jateado, fixo com baguete, e as portas são de abrir, com molas, dobradiças fechaduras, alterando o valor da mão de obra para colocação das mesmas,
5. ISS que consta no BDI, é de **1,40%**, é este o valor correto que devemos considerar
6. Os valores das composições SINAPI da planilha ref, 01/2023, estão com valores diferentes aos das composições analíticas da Tabela Sinapi - ref 01/2023 - Desonerado, conforme planilha, segue um exemplo.

código 102189 - **preço planilha R\$ 217,87 s/BDI****- preço tabela R\$ 231,38 s/BDI**

portanto alterando o valor final da Planilha.

Aguardando resposta

Atenciosamente

CCM ENGENHARIA LTDA
CNPJ 35.143.801/0001-90
RL CARMELO A MESQUITA
TEL. 37- 999-87-35-17