



MUNICÍPIO DE CÓRREGO
FUNDO/MG

Pedidos de Esclarecimento



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032 / 2025

PROCESSO LICITATÓRIO 062

25/08/2025 13:01 - Solicitante: -

Pedido - Esclarecimento - item 2 -1º) No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ? Agradeço antecipadamente. Solicito encarecidamente confirmação de recebimento

26/08/2025 17:23

Resposta - Sim, conforme termo de referencia será onda senoidal pura.